



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8  
tel.: 017 749 70 00, fax.: 017 749 70 01

Mielec , dnia 08.10.2010 r.

Znak : RDE 11/OM/474/10

**Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe**  
**Mgr inż. Andrzej Klecha**  
**ul. Orzeszkowej 14**  
**39-300 Mielec**

W odpowiedzi na pismo w sprawie podania warunków likwidacji kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w związku z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 1162 R w miejscowości Przyłęk RDE Mielec informuje :

1. Zachować odległość min 0,5 m od istniejących słupów energetycznych do krawędzi chodnika.
2. Istniejące kable energetyczne ( przyłącza do budynków) krzyżujące poprzecznie projektowany chodnik zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną AROT 110 mm .
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem PE Kolbuszowa .

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Dystrybucji Energii Mielec

Z-ca Dyrektora  
Jan Zarajczyk

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa

