

OR.272.1.2018

Kolbuszowa, 29.01.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z wpłynięciem zapytań w postępowaniu na: zadanie: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej” Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje o ich treści i udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1 :**

Czy granulat EPDM potrzebny do wykonania nawierzchni poliuretanowej ma pochodzić z pierwotnej czy może być barwiony.

**Odpowiedź 1 :**

Granulat EPDM potrzebny do wykonania nawierzchni poliuretanowej ma pochodzić z produkcji pierwotnej

**Pytanie 2 :**

Czy należy wycenić belkę do odbicia?

**Odpowiedź 2:**

W kalkulacji należy uwzględnić belkę do odbicia wraz z jej montażem.

**Pytanie 3:**

Proszę o podanie właściwych wielkości nawierzchni poliuretanowej na bieżnię, skocznię i powierzchnię sztucznej trawy na boisko z trawy sztucznej?

**Odpowiedź 3:**

Powierzchnia podbudowy pod bieżnię wynosi 1215 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia nawierzchni poliuretanowej w technologii natrysku wynosi 1252 m<sup>2</sup> (obrzeże o szerokości 8 cm również należy pokryć nawierzchnią poliuretanu)

Powierzchnia podbudowy pod skocznię wynosi 74 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia nawierzchni poliuretanowej w technologii natrysku wynosi 80,7 m<sup>2</sup> ( obrzeże o szerokości 8 cm również należy pokryć nawierzchnią poliuretanu)

Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej wynosi 2503,8 m<sup>2</sup>

**Pytanie 4 :**

Czy należy wycenić do wiaty na rowery stojaki na rowery?

**Odpowiedź 4:**

W kalkulacji należy uwzględnić 10 szt. Stojaków na rowery o parametrach:

- Długość: 150 cm; wysokość: 25 cm; głębokość: 40 cm
- Materiał: stal ocynkowana
- Sposób montażu: przykręcany
- Liczba stanowisk: 5

**Pytanie 5:**

Prosimy o dopuszczenie wysokości włókna do 25 mm, która to wysokość będzie odpowiednia dla gier wielofunkcyjnych jak i piłki nożnej.

**Odpowiedź 5 :**

Dopuszcza się zastosowanie sztucznej trawy o wysokości włókna do 25 mm.

**Pytanie 6:**

Prosimy aby nie ograniczać ilości pęczków w przedziale od 6.900 do 8.400/m<sup>2</sup> tylko dopuszczenie nawierzchni o ilości włókien min.6.900/m<sup>2</sup> oraz min.138.000 włókien /m<sup>2</sup>-obie wartości nie powinny być ograniczane z góry , gdyż wartości wyższe będą bardziej odpowiednie dla boiska intensywnie użytkowanego.

**Pytanie 7 :**

Prosimy o dopuszczenie ciężaru całkowitego min. 2200g/m<sup>2</sup> – jest to parametr, który nie ma wpływu ani na okres użytkowania nawierzchni ani na walory sportowe, które powinna wykazywać nawierzchnia.

**Odpowiedź 6,7:**

Dopuszcza się zastosowanie sztucznej trawy o niżej podanych parametrach:

- gęstość pęczków: min. 6.900/m<sup>2</sup>
- gęstość włókien (ilość włókien/m<sup>2</sup>): min. 138.000/ m<sup>2</sup>
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2 200 gr/m<sup>2</sup>,

**Pytanie 8:**

Prosimy o zamieszczenie projektu elektrycznego lub jeżeli Zamawiający nie posiada projektu o podanie szczegółowych parametrów i/lub zamieszczenie kart katalogowych słupów i opraw oświetleniowych oraz schemat rozdzielnic TO.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający udostępnia schemat Tablicy oświetleniowej TO. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji elektroenergetycznej (oświetleniowej) zawarte są w pkt. 5.9 Opisu robót.

**Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.**

**Dokonuje się przesunięcia terminu składania ofert na dzień 12.02.2018r. godz.11.00**

Otrzymują|:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a

STAROSTA

Józef Kardys

WICESTAROSTA

Wojciech Cebula